

# СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «РОССИЙСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС»

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ РОСС RU.31313.04ЖУГО.ОС10.02. 1150

Срок действия с 05.09.2025 по 04.09.2028

№ 0001150

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

регистрационный номер № РОСС.RU.31313.04ЖУГО.ОС10.02 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РОССЕТИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» Орган по сертификации ПС, г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, к. 3

### НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Блочные комплектные трансформаторные подстанции (БКТП) в железобетонной оболочке мощностью от 25 до 1600 кВА, на номинальное напряжение 6, 10 и 20 кВ, токи термической стойкости на стороне ВН 16-20 кА с РУВН типа RME,

ОКПД2:  
27.11.4

Блочные комплектные распределительные трансформаторные подстанции (БКРТП) мощностью от 25 до 1600 кВА и Блочные комплектные распределительные пункты (БКРП) в железобетонной оболочке, на номинальное напряжение 6 и 10 кВ, токи термической стойкости на стороне ВН 20 кА с РУВН типа КСО-298MSI,

токи термической стойкости на стороне НН 12,5÷40 кА, сейсмостойкостью до 9 баллов по шкале MSK-64, с кабельным вводом, климатического исполнения У, категории размещения 1, изготавливаемые по ТУ 27.11.4-048-03989649-2017 (изм.№2)

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

СТО 34.01-3.1-001-2016 «Комплектные трансформаторные подстанции 6-20/0,4 кВ. Общие технические требования».

код ТН ВЭД России:  
8537 20

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Московское Электрооборудование и Лифты» (АО «МЭЛ»)  
Адрес сборки комплектующих: 107143, г. Москва, 2-ой Иртышский пр., дом 11.  
Адрес сборки БКТП: Московская обл., г. Люберцы, ул. Железнодорожная, д. 4.  
ИНН 7718014620

### СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Акционерное общество «Московское Электрооборудование и Лифты» (АО «МЭЛ»)  
Адрес: 107143, г. Москва, 2-ой Иртышский пр., дом 11.  
ИНН 7718014620

### НА ОСНОВАНИИ

Отчёта по экспертизе № ОЭ-09.25.004 от 04.09.2025, подготовленного ОС ПС и утверждённого Центральным органом СДС «РЭК», г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, к. 3

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Применение знака соответствия в соответствии с Правилами применения знака соответствия в СДС «РЭК»



Руководитель органа

подпись

К.А. Рыжков  
инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

А.П. Семушкина  
инициалы, фамилия